

## ***Bescheinigung***

### **über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz in Herzberg (Elster) von envia THERM GmbH**

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der envia THERM GmbH  
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

#### **Primärenergiefaktor FW 309-1:2023**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

**0.78**

nach GEG zu verwenden

#### **Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

**0.78**

#### **Emissionsfaktor FW 309-1:2023**

(Anlage 9 GEG)

**60 g/kWh**

Datenbasis: Planungsdaten

gültig bis: 24.07.2031  
ausgestellt am: 25.07.2024  
von: Moritz Herbig